

АКТ

практической совместной тренировки по отработке плана эвакуации на случай возникновения пожара в МАДОУ детском саду №460 Орджоникидзевского района г. Екатеринбург, ул.Ильича 50в

от 19.04.2023

1. Комиссия в составе:

Члены комиссии:

- Соломенникова В.А. заведующий
- Романова Е.В. заместитель заведующего
- Щипакина Е.А. ответственный за ПБ

Составили настоящий акт о практической отработке плана эвакуации людей из здания МАДОУ детский сад № 460.

Тема тренировки: Эвакуация детей и сотрудников детского сада в случае возникновения пожара.

Учебная цель: совершенствовать навыки работников и детей по быстрой эвакуации при пожаре

Характеристика здания с пребыванием людей:

Этажность -2; количество эвакуационных выходов 7; система оповещения людей о пожаре звуковым сигналом.

Количество человек на 19.04.2023г. - 119 чел., подлежащих эвакуации 119чел., из них детей 103 чел.,

Время:

- подачи о возникновении пожара 10:43
- срабатывания системы оповещения 10:45
- начало эвакуации из здания 10:52
- завершение эвакуации из здания 11:15
- Окончания переклички эвакуируемых людей 11:25

Эвакуация:

Состав участников: все работники и дети образовательного учреждения

В 10.45 ответственная за проведение эвакуации Щипакина Е.А. включила сигнализацию и оповестила всех о пожаре, контролируя действия работников. Проведена эвакуация детей из детского сада, соответственно плану в количестве 103человек и обслуживающего персонала в количестве 16человек.

Группа №7 «Краски» раннего развития 2-3 года (1 этаж) вместе с работниками эвакуировались из здания за 9 мин.
Группа № 8 «Пчелки» возрастная группа 5-6 лет (1 этаж) с работниками эвакуировались из здания за 5 мин.
Группа № 9 «Светлячки» дети возрастная группа 4-5л (1 этаж) с работниками эвакуировались из здания за 6 мин.
Группа № 10 «Ромашки» дети возрастная группа 5-6 лет (2этаж) вместе с работниками эвакуировались из здания за 7 мин.
Группа № 11 «Радуга» дети возрастная группа 5-6 лет (2 этаж) вместе с работниками эвакуировались из здания за 8 мин.
Группа № 12 «Умнички» дети возрастная группа 3-4 года (2 этаж) с работниками эвакуировались из здания за 9 мин.

Работниками проверено наличие детей по спискам – табель посещаемости (ответственные – воспитатели групп)
Зам.зав.по АХЧ детского сада Щипакина Е.А. проверила обстановку в здании.
Работники пожарной части оповещены о проведении учебы в детском саду, выезда пожарной машины не было.

Результаты эвакуации:

Фактическое время эвакуации людей 15 минут

Количество эвакуированных - 119 чел., из них детей 103 чел.

Количество использованных эвакуационных выходов из здания 7.

Наличие списка эвакуируемых людей имеется.

Замечания по эвакуации:

Замечаний нет

Оценка действий обслуживающего персонала удовлетворительно

Подписи членов комиссии:

Соломенникова В.А. заведующий
Романова Е.В. заместитель заведующего
Щипакина Е.А. ответственный за ИБ



Ваша
Щипакина